

( 公 印 省 略 )  
水 第 1052 号  
令和6年6月20日

粕屋町  
町長 箱田 彰 様

福岡地区水道企業団  
企業長 名古屋 泰之

## 水質検査結果の送付について

令和6年6月10日 付 6粕上下業第17号 にてご依頼がありました  
水質検査結果書を別紙のとおり送付します。

別紙・・・令和6年6月20日 付 水 第 1052 号 水質検査結果書

お問い合わせ先  
〒816-0971 大野城市牛頸一丁目1-1  
福岡地区水道企業団 施設部 水質センター  
(担当: 松岡、石井、中岡 )  
TEL. 092-596-6169  
FAX. 092-596-3259

# 水 質 検 査 結 果 書

理化学A、細菌、カビ臭項目

依頼者氏名 粕屋町長 箱田 彰 様  
採水年月日 令和6年6月10日 8:00  
採水地点 酒殿公園  
採水者 岡本・案浦  
前日天気: -  
水温: 23.9℃

天気: 曇り  
残留塩素: 0.35mg/L

給水栓  
気温: 22.8℃

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
基01 一般細菌	100 個/mL 以下	0 個/mL	基33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	- mg/L
基02 大腸菌	検出されないこと	検出せず	基34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.01未満 mg/L
基03 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	- mg/L	基35 銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	- mg/L
基04 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	- mg/L	基36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	- mg/L
基05 セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.001未満 mg/L
基06 鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基38 塩化物イオン	200 mg/L 以下	11.2 mg/L
基07 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L 以下	39.5 mg/L
基08 六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	- mg/L	基40 蒸発残留物	500 mg/L 以下	- mg/L
基09 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	基41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	- mg/L
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基42 ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.59 mg/L	基43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L
基12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	- mg/L	基44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	- mg/L
基13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	- mg/L	基45 フェノール類	0.005 mg/L 以下	- mg/L
基14 四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	- mg/L	基46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3 mg/L 以下	0.5 mg/L
基15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	- mg/L	基47 pH値	5.8以上、8.6以下	7.5
基16 シンチチロキサン、シクロヘキサン、シクロヘキサン、シクロヘキサン	0.04 mg/L 以下	- mg/L	基48 味	異常でないこと	異常なし
基17 ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	- mg/L	基49 臭気	異常でないこと	異常なし
基18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基50 色度	5度以下	1未満 度
基19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基51 濁度	2度以下	0.1未満 度
基20 ベンゼン	0.01 mg/L 以下	- mg/L	- 臭気強度 (原水等)		----
基21 塩素酸	0.6 mg/L 以下	- mg/L			
基22 クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	- mg/L			
基23 クロロホルム	0.06 mg/L 以下	- mg/L			
基24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	- mg/L			
基25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/L 以下	- mg/L			
基26 臭素酸	0.01 mg/L 以下	- mg/L			
基27 総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	- mg/L			
基28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	- mg/L			
基29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	- mg/L			
基30 ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	- mg/L			
基31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	- mg/L			
基32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	- mg/L			

備考

水温と残留塩素は依頼者による測定

判定

上記水質項目については、水質基準に適合する。

(注) 基準値は水道により供給される水について適用され、水質基準に関する省令 (平成15年5月30日厚生労働省令第101号) に規定されます。

検査期間 令和6年5月10日 ~ 令和6年6月17日  
検査機関 福岡地区水道企業団 施設部 水質センター  
検査責任者 杉山 明子

提出された試料について検査した結果は上記のとおりです。

〒816-0971 大野城市牛頭一丁目1-1  
福岡地区水道企業団 施設部 水質センター所長

杉山 明子

# 水 質 検 査 結 果 書

理化学A、細菌、カビ臭項目

依頼者氏名 粕屋町長 箱田 彰 様  
採水年月日 令和6年6月10日 8:41  
採水地点 粕屋西保育所  
採水者 岡本・案浦

給水栓

前日天気: - 天気: 曇り 気温: 23.8℃  
水温: 23.8℃ 残留塩素: 0.54mg/L

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
基01 一般細菌	100 個/mL 以下	0 個/mL	基33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	- mg/L
基02 大腸菌	検出されないこと	検出せず	基34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.01未満 mg/L
基03 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	- mg/L	基35 銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	- mg/L
基04 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	- mg/L	基36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	- mg/L
基05 セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.001未満 mg/L
基06 鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基38 塩化物イオン	200 mg/L 以下	15.9 mg/L
基07 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L 以下	49.7 mg/L
基08 六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	- mg/L	基40 蒸発残留物	500 mg/L 以下	- mg/L
基09 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	基41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	- mg/L
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基42 ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.38 mg/L	基43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001未満 mg/L
基12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	- mg/L	基44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	- mg/L
基13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	- mg/L	基45 フェノール類	0.005 mg/L 以下	- mg/L
基14 四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	- mg/L	基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.6 mg/L
基15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	- mg/L	基47 pH値	5.8以上、8.6以下	7.6
基16 シス-2,3-ジクロロロクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロロクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	- mg/L	基48 味	異常でないこと	異常なし
基17 ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	- mg/L	基49 臭気	異常でないこと	異常なし
基18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基50 色度	5度以下	1未満 度
基19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基51 濁度	2度以下	0.1未満 度
基20 ベンゼン	0.01 mg/L 以下	- mg/L	- 臭気強度(原水等)		
基21 塩素酸	0.6 mg/L 以下	- mg/L			
基22 クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	- mg/L			
基23 クロロホルム	0.06 mg/L 以下	- mg/L			
基24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	- mg/L			
基25 ジブromokロロメタン	0.1 mg/L 以下	- mg/L			
基26 臭素酸	0.01 mg/L 以下	- mg/L			
基27 総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	- mg/L			
基28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	- mg/L			
基29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	- mg/L			
基30 ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	- mg/L			
基31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	- mg/L			
基32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	- mg/L			

備考

水温と残留塩素は依頼者による測定

判定

上記水質項目については、水質基準に適合する。

(注)基準値は水道により供給される水について適用され、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)に規定されます。

検査期間 令和6年6月10日 ~ 令和6年6月17日  
検査機関 福岡地区水道企業団 施設部 水質センター  
検査責任者 杉山 明子

提出された試料について検査した結果は上記のとおりです。

〒816-0971 大野城市牛頭一丁目1-1  
福岡地区水道企業団 施設部 水質センター所長

杉山 明子

# 水 質 検 査 結 果 書

理化学A、細菌、カビ臭項目

依頼者氏名 粕屋町長 箱田 彰 様  
採水年月日 令和6年6月10日 9:09  
採水地点 江辻山公園  
採水者 岡本・案浦  
前日天気: -  
水温: 23.6℃

天気: 曇り

残留塩素: 0.46mg/L

給水栓

気温: 23.2℃

検査項目	基準値	検査結果	検査項目	基準値	検査結果
基01 一般細菌	100 個/mL 以下	0 個/mL	基33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	- mg/L
基02 大腸菌	検出されないこと	検出せず	基34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.01未満 mg/L
基03 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	- mg/L	基35 銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	- mg/L
基04 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	- mg/L	基36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	- mg/L
基05 セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.001未満 mg/L
基06 鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基38 塩化物イオン	200 mg/L 以下	11.3 mg/L
基07 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下	41.3 mg/L
基08 六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	- mg/L	基40 蒸発残留物	500 mg/L 以下	- mg/L
基09 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004未満 mg/L	基41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	- mg/L
基10 亜硝酸態窒素及び塩化アンモニウム	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基42 ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.62 mg/L	基43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L
基12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	- mg/L	基44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	- mg/L
基13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	- mg/L	基45 フェノール類	0.005 mg/L 以下	- mg/L
基14 四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	- mg/L	基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L 以下	0.5 mg/L
基15 1,4-ジオキササン	0.05 mg/L 以下	- mg/L	基47 pH値	5.8以上、8.6以下	7.5
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン、トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	- mg/L	基48 味	異常でないこと	異常なし
基17 ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	- mg/L	基49 臭気	異常でないこと	異常なし
基18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基50 色度	5度以下	1未満 度
基19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	- mg/L	基51 濁度	2度以下	0.1未満 度
基20 ベンゼン	0.01 mg/L 以下	- mg/L	- 臭気強度(原水等)		---
基21 塩素酸	0.6 mg/L 以下	- mg/L			
基22 クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	- mg/L			
基23 クロロホルム	0.06 mg/L 以下	- mg/L			
基24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	- mg/L			
基25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/L 以下	- mg/L			
基26 臭素酸	0.01 mg/L 以下	- mg/L			
基27 総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	- mg/L			
基28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	- mg/L			
基29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	- mg/L			
基30 ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	- mg/L			
基31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	- mg/L			
基32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	- mg/L			

## 備考

水温と残留塩素は依頼者による測定

## 判定

上記水質項目については、水質基準に適合する。

(注)基準値は水道により供給される水について適用され、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)に規定されます。

検査期間 令和6年6月10日 ~ 令和6年6月17日  
検査機関 福岡地区水道企業団 施設部 水質センター  
検査責任者 杉山 明子

提出された試料について検査した結果は上記のとおりです。

〒816-0971 大野城市牛頭一丁目1-1

福岡地区水道企業団 施設部 水質センター所長

杉山 明子

# 水質検査結果書

クリプトスポリジウム等(原水)、クリプト指標菌

依頼者氏名 粕屋町長 箱田 彰 様  
採水年月日 令和6年6月10日 9:26  
採水地点 江辻水源地 井水  
採水者 岡本・案浦  
前日天気: - 天気: 曇り 気温: 23.4℃  
水温: 21.2℃ 残留塩素: -

検査項目		検査結果		検査項目		検査結果	
他01	大腸菌	1	MPN/100mL	他34	フェノールフタレインアルカリ度	-	mg/L
他02	嫌気性芽胞菌	0	個/100mL	他35	溶解性鉄	-	mg/L
他03	アルカリ度	-	mg/L	他36	溶解性マンガン	-	mg/L
他04	電気伝導率	-	μ S/cm	他37	溶解性リン	-	mg/L
他05	UV吸収 (E260)	-		他38	溶性ケイ酸	-	mg/L
他06	カルシウム硬度	-	mg/L	他39	マイクロキスチン-LR	-	mg/L
他07	化学的酸素要求量(COD)	-	mg/L	他40	大腸菌群数	-	個/cm <sup>3</sup>
他08	生物化学的酸素要求量(BOD)	-	mg/L	他41	ホルムアルデヒド生成能	-	mg/L
他09	浮遊物質(SS)	-	mg/L	他42	2,4,5-T	-	mg/L
他10	溶存酸素(DO)	-	mg/L	現01	DO現場測定	-	mg/L
他11	総窒素(T-N)	-	mg/L	現02	水温現場測定	-	℃
他12	総リン(T-P)	-	mg/L	現03	透明度	-	m
他13	アンモニア態窒素	-	mg/L	現04	水色	-	
他14	クロロフィルa	-	mg/L	現05	水深	-	m
他15	生物総数	-	個/mL				
他16	クリプトスポリジウム(原水)	0	個/10L				
他17	ジアルジア(原水)	0	個/10L				
他18	クリプトスポリジウム(浄水)	-	個/20L				
他19	ジアルジア(浄水)	-	個/20L				
他20	クロロホルム生成能	-	mg/L				
他21	ジブromクロロメタン生成能	-	mg/L				
他22	ブromジクロロメタン生成能	-	mg/L				
他23	ブromホルム生成能	-	mg/L				
他24	総トリハロメタン生成能	-	mg/L				
他25	リン酸イオン態リン(P04-P)	-	mg/L				
他26	p-ジクロロベンゼン	-	mg/L				
他27	1,2-ジクロロプロパン	-	mg/L				
他28	硝酸態窒素	-	mg/L				
他29	硫酸イオン	-	mg/L				
他31	全クロム	-	mg/L				
他32	n-ヘキサン抽出物質含有量	-	mg/L				
他33	酸度	-	mg/L				

備考

UV吸収については50mmセルにて測定

検査期間 令和6年6月10日 ~ 令和6年6月17日  
検査機関 福岡地区水道企業団 施設部 水質センター  
検査責任者 杉山 明子

提出された試料について検査した結果は上記のとおりです。  
〒816-0971 大野城市牛頭一丁目1-1  
福岡地区水道企業団 施設部 水質センター所長

杉山 明子

# 水質検査結果書

クリプトスポリジウム等(原水)、クリプト指標菌

依頼者氏名 粕屋町長 箱田 彰 様  
採水年月日 令和6年6月10日 9:50  
採水地点 古大間池 貯水池  
採水者 岡本・案浦  
前日天気: - 天気: 曇り 気温: 22.8℃  
水温: 25.0℃ 残留塩素: -

検査項目		検査結果		検査項目		検査結果	
他01	大腸菌	1	MPN/100mL	他34	フェノールフタレインアルカリ度	-	mg/L
他02	嫌気性芽胞菌	0	個/100mL	他35	溶解性鉄	-	mg/L
他03	アルカリ度	-	mg/L	他36	溶解性マンガン	-	mg/L
他04	電気伝導率	-	μS/cm	他37	溶解性リン	-	mg/L
他05	UV吸収 (E260)	-		他38	溶性ケイ酸	-	mg/L
他06	カルシウム硬度	-	mg/L	他39	マイクロキスチン-LR	-	mg/L
他07	化学的酸素要求量(COD)	-	mg/L	他40	大腸菌群数	-	個/cm <sup>3</sup>
他08	生物化学的酸素要求量(BOD)	-	mg/L	他41	ホルムアルデヒド生成能	-	mg/L
他09	浮遊物質(S S)	-	mg/L	他42	2, 4, 5-T	-	mg/L
他10	溶存酸素(DO)	-	mg/L	現01	DO現場測定	-	mg/L
他11	総窒素(T-N)	-	mg/L	現02	水温現場測定	-	℃
他12	総リン(T-P)	-	mg/L	現03	透明度	-	m
他13	アンモニア態窒素	-	mg/L	現04	水色	-	
他14	クロロフィルa	-	mg/L	現05	水深	-	m
他15	生物総数	-	個/mL				
他16	クリプトスポリジウム(原水)	0	個/10L				
他17	ジアルジア(原水)	0	個/10L				
他18	クリプトスポリジウム(浄水)	-	個/20L				
他19	ジアルジア(浄水)	-	個/20L				
他20	クロロホルム生成能	-	mg/L				
他21	ジプロモクロロメタン生成能	-	mg/L				
他22	ブロモジクロロメタン生成能	-	mg/L				
他23	プロモホルム生成能	-	mg/L				
他24	総トリハロメタン生成能	-	mg/L				
他25	リン酸イオン態リン(P04-P)	-	mg/L				
他26	p-ジクロロベンゼン	-	mg/L				
他27	1, 2-ジクロロプロパン	-	mg/L				
他28	硝酸態窒素	-	mg/L				
他29	硫酸イオン	-	mg/L				
他31	全クロム	-	mg/L				
他32	n-ヘキサン抽出物質含有量	-	mg/L				
他33	酸度	-	mg/L				

備考

UV吸収については50mmセルにて測定

検査期間 令和6年6月10日 ~ 令和6年6月17日  
検査機関 福岡地区水道企業団 施設部 水質センター  
検査責任者 杉山 明子

提出された試料について検査した結果は上記のとおりです。

〒816-0971 大野城市牛頭一丁目1-1  
福岡地区水道企業団 施設部 水質センター所長

杉山 明子

# 水質検査結果書

クリプトスポリジウム等(原水)、クリプト指標菌

依頼者氏名 粕屋町長 箱田 彰 様  
採水年月日 令和6年6月10日 8:14  
採水地点 須恵川 表流水  
採水者 岡本・案浦  
前日天気: - 天気: 曇り 気温: 22.8℃  
水温: 23.3℃ 残留塩素: -

検査項目	検査結果	検査項目	検査結果
他01 大腸菌	370 MPN/100mL	他34 フェノールフタレインアルカリ度	- mg/L
他02 嫌気性芽胞菌	7 個/100mL	他35 溶解性鉄	- mg/L
他03 アルカリ度	- mg/L	他36 溶解性マンガン	- mg/L
他04 電気伝導率	- μS/cm	他37 溶解性リン	- mg/L
他05 UV吸収 (E260)	-	他38 溶性ケイ酸	- mg/L
他06 カルシウム硬度	- mg/L	他39 ミクロキスティン-LR	- mg/L
他07 化学的酸素要求量(COD)	- mg/L	他40 大腸菌群数	- 個/cm <sup>3</sup>
他08 生物化学的酸素要求量(BOD)	- mg/L	他41 ホルムアルデヒド生成能	- mg/L
他09 浮遊物質質量(SS)	- mg/L	他42 2,4,5-T	- mg/L
他10 溶存酸素(DO)	- mg/L	現01 DO現場測定	- mg/L
他11 総窒素(T-N)	- mg/L	現02 水温現場測定	- °C
他12 総リン(T-P)	- mg/L	現03 透明度	- m
他13 アンモニア態窒素	- mg/L	現04 水色	-
他14 クロロフィル a	- mg/L	現05 水深	- m
他15 生物総数	- 個/mL		
他16 クリプトスポリジウム(原水)	0 個/10L		
他17 ジアルジア(原水)	0 個/10L		
他18 クリプトスポリジウム(浄水)	- 個/20L		
他19 ジアルジア(浄水)	- 個/20L		
他20 クロロホルム生成能	- mg/L		
他21 ジブモクロロメタン生成能	- mg/L		
他22 プロモジクロロメタン生成能	- mg/L		
他23 プロモホルム生成能	- mg/L		
他24 総トリハロメタン生成能	- mg/L		
他25 リン酸イオン態リン(P04-P)	- mg/L		
他26 p-ジクロロベンゼン	- mg/L		
他27 1,2-ジクロロプロパン	- mg/L		
他28 硝酸態窒素	- mg/L		
他29 硫酸イオン	- mg/L		
他31 全クロム	- mg/L		
他32 n-ヘキサン抽出物質含有量	- mg/L		
他33 酸度	- mg/L		

備考

UV吸収については50mmセルにて測定

検査期間 令和6年6月10日 ~ 令和6年6月17日  
検査機関 福岡地区水道企業団 施設部 水質センター  
検査責任者 杉山 明子

提出された試料について検査した結果は上記のとおりです。  
〒816-0971 大野城市牛頭一丁目1-1  
福岡地区水道企業団 施設部 水質センター所長

杉山 明子

# 水 質 検 査 結 果 書 (1/2)

(C)農薬8項目

依頼者氏名 粕屋町長 箱田 彰 様  
 採水年月日 令和6年6月10日 8:45  
 採水地点 浄水場原水(着水井) 原水井  
 採水者 岡本・案浦  
 前日天気: - 天気: 曇り 気温: 22.8℃  
 水温: 22.7℃ 残留塩素: -

検査項目	目標値	検査結果	検査項目	目標値	検査結果
目15 農薬類(給農薬)	検出値と目標値の比の和として、1以下	0.01未満	農032 キャプタン	0.3 mg/L 以下	- mg/L
農001 1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05 mg/L 以下	- mg/L	農033 クミルロン	0.03 mg/L 以下	- mg/L
農002 2,2-DPA(ダラボン)	0.08 mg/L 以下	- mg/L	農034 グリホサート	2 mg/L 以下	- mg/L
農003 2,4-D(2,4-PA)	0.02mg/L以下	- mg/L	農035 グルホシネート	0.02 mg/L 以下	- mg/L
農004 EPN	0.004 mg/L 以下	- mg/L	農036 クロメブロップ	0.02 mg/L 以下	- mg/L
農005 MCPA	0.005 mg/L 以下	- mg/L	農037 クロルニトロフェン(CNP) ※1	0.0001 mg/L 以下	- mg/L
農006 アシュラム	0.9 mg/L 以下	0.009未満 mg/L	農038 クロルピリホス	0.003 mg/L 以下	- mg/L
農007 アセフェート	0.006 mg/L 以下	- mg/L	農039 クロタクロニル(TPN)	0.05 mg/L 以下	- mg/L
農008 アトラジン	0.01 mg/L 以下	- mg/L	農040 シアナジン	0.001mg/L以下	- mg/L
農009 アニロホス	0.003 mg/L 以下	- mg/L	農041 シアノホス(CYAP)	0.003 mg/L 以下	- mg/L
農010 アミトラズ	0.006 mg/L 以下	- mg/L	農042 ジウロン(DCMU)	0.02 mg/L 以下	- mg/L
農011 アラクロール	0.03 mg/L 以下	- mg/L	農043 ジクロベニル(DBN)	0.03 mg/L 以下	- mg/L
農012 イソキサチオン	0.005mg/L以下	- mg/L	農044 ジクロルボス(DDVP)	0.008 mg/L 以下	- mg/L
農013 イソフェンホス	0.001 mg/L 以下	- mg/L	農045 ジクワット	0.01mg/L以下	- mg/L
農014 イソプロカルブ(MIPC)	0.01 mg/L 以下	- mg/L	農046 ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004 mg/L 以下	- mg/L
農015 イソプロチオラン(IPT)	0.3 mg/L 以下	- mg/L	農047 ジチオカルバメート系農薬 ※2	0.005mg/L以下(二酸化炭素として)	- mg/L
農016 イブフェンカルバゾン	0.002mg/L以下	- mg/L	農048 ジチオビル	0.009 mg/L 以下	- mg/L
農017 イプロベンホス(IPB)	0.09 mg/L 以下	- mg/L	農049 シハロホップブチル	0.006 mg/L 以下	- mg/L
農018 イミノクタジン	0.006 mg/L 以下	- mg/L	農050 シマジン(CAT)	0.003 mg/L 以下	- mg/L
農019 インダノファン	0.009 mg/L 以下	- mg/L	農051 ジメタメトリン	0.02 mg/L 以下	- mg/L
農020 エスプロカルブ	0.03 mg/L 以下	- mg/L	農052 ジメトエート	0.05 mg/L 以下	- mg/L
農021 エトフェンブロックス	0.08 mg/L 以下	- mg/L	農053 シメトリン	0.03 mg/L 以下	- mg/L
農022 エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01 mg/L 以下	- mg/L	農054 ダイアジノン	0.003 mg/L 以下	- mg/L
農023 オキサジクロメホン	0.02 mg/L 以下	- mg/L	農055 ダイムロン	0.8 mg/L 以下	0.008未満 mg/L
農024 オキシ銅(有機銅)	0.03 mg/L 以下	- mg/L	農056 <small>グリホサート、イソプロパネール、2,4-D、ピラジナチオン</small>	0.01mg/L以下(グリホサートとして)	- mg/L
農025 オリサストロビン	0.1 mg/L 以下	- mg/L	農057 チアジニル	0.1 mg/L 以下	- mg/L
農026 カズサホス	0.0006 mg/L 以下	- mg/L	農058 チウラム	0.02 mg/L 以下	- mg/L
農027 カフェンストール	0.008 mg/L 以下	0.00008未満 mg/L	農059 チオジカルブ	0.08 mg/L 以下	- mg/L
農028 カルタップ	0.08 mg/L 以下	- mg/L	農060 チオファネートメチル	0.3 mg/L 以下	- mg/L
農029 カルバリル(NAC)	0.02mg/L以下	- mg/L	農061 チオベンカルブ	0.02 mg/L 以下	- mg/L
農030 カルボフラン	0.0003mg/L以下	- mg/L	農062 テフリトリオン	0.002mg/L以下	- mg/L
農031 キノクラミン(ACN)	0.005 mg/L 以下	- mg/L	農063 テルブカルブ(1BPMP)	0.02 mg/L 以下	- mg/L

備考

※1 アミノ体を除く

※2 農薬7種(ジネブ、ジラム、チウラム、プロピネブ、ポリカーバメート、マンゼブ及びマンネブ)

検査期間 令和6年6月10日 ~ 令和6年6月17日  
 検査機関 福岡地区水道企業団 施設部 水質センター  
 検査責任者 杉山 明子

提出された試料について検査した結果は上記のとおりです。  
 〒816-0971 大野城市牛頭一丁目1-1  
 福岡地区水道企業団 施設部 水質センター所長

杉山 明子



## 水 質 検 査 結 果 書 (2/2)

(C)農薬8項目

依頼者氏名	粕屋町長 箱田 彰 様		
採水年月日	令和6年6月10日 8:45		
採水地点	浄水場原水井(着水井)	原水井	
採水者	岡本・案浦		
	前日天気: -	天気: 曇り	気温: 22.8℃
	水温: 22.7℃	残留塩素: -	

検査項目	目標値	検査結果	検査項目	目標値	検査結果
農064 トリクロビル	0.006 mg/L 以下	- mg/L	農096 ベノミル	0.02 mg/L 以下	- mg/L
農065 トリクロルホン(DEP)	0.005 mg/L 以下	- mg/L	農097 ペンシクロン	0.1 mg/L 以下	- mg/L
農066 トリシクラゾール	0.1 mg/L 以下	- mg/L	農098 ベンゾピシクロン	0.09 mg/L 以下	- mg/L
農067 トリフルラリン	0.06 mg/L 以下	- mg/L	農099 ベンゾフェナップ	0.005mg/L以下	- mg/L
農068 ナプロバミド	0.03 mg/L 以下	- mg/L	農100 ベンタゾン	0.2 mg/L 以下	0.002未満 mg/L
農069 バラコート	0.01mg/L以下	- mg/L	農101 ベンディメタリン	0.3 mg/L 以下	- mg/L
農070 ビベロホス	0.0009 mg/L 以下	- mg/L	農102 ベンフラカルブ	0.02mg/L以下	- mg/L
農071 ビラクロニル	0.01 mg/L 以下	- mg/L	農103 ベンフルラリン(バスロジン)	0.01 mg/L 以下	- mg/L
農072 ビラゾキシフェン	0.004 mg/L 以下	- mg/L	農104 ベンフレセート	0.07 mg/L 以下	- mg/L
農073 ビラゾリネート(ピラゾレート)	0.02 mg/L 以下	- mg/L	農105 ホスチアゼート	0.005mg/L以下	- mg/L
農074 ビリダフェンチオン	0.002 mg/L 以下	- mg/L	農106 マラチオン (マラソン)	0.7 mg/L 以下	- mg/L
農075 ビリブチカルブ	0.02 mg/L 以下	- mg/L	農107 メコプロップ(MCPP)	0.05 mg/L 以下	- mg/L
農076 ビロキロン	0.05mg/L以下	- mg/L	農108 メソミル	0.03 mg/L 以下	- mg/L
農077 フィプロニル	0.0005 mg/L 以下	0.000005未満 mg/L	農109 メタラキシル	0.2mg/L以下	- mg/L
農078 フェントロチオン(MEP)	0.01 mg/L 以下	- mg/L	農110 メチダチオン(DMTP)	0.004 mg/L 以下	- mg/L
農079 フェノブカルブ(BPMC)	0.03 mg/L 以下	- mg/L	農111 メトミノストロビン	0.04 mg/L 以下	- mg/L
農080 フェリムゾン	0.05 mg/L 以下	- mg/L	農112 メトリブジン	0.03 mg/L 以下	- mg/L
農081 フェンチオン(MFP)	0.006 mg/L 以下	- mg/L	農113 メフェナセート	0.02 mg/L 以下	0.0002未満 mg/L
農082 フェントエート(PAP)	0.007 mg/L 以下	- mg/L	農114 メプロニル	0.1 mg/L 以下	- mg/L
農083 フェントラザミド	0.01 mg/L 以下	- mg/L	農115 モリネート	0.005 mg/L 以下	- mg/L
農084 アサライド	0.1 mg/L 以下	- mg/L			
農085 ブタクロール	0.03 mg/L 以下	- mg/L			
農086 ブタミホス	0.02 mg/L 以下	- mg/L			
農087 ブプロフェジン	0.02 mg/L 以下	- mg/L			
農088 アルマジナム	0.03 mg/L 以下	- mg/L			
農089 プレチラクロール	0.05 mg/L 以下	0.0005未満 mg/L			
農090 プロシミドン	0.09 mg/L 以下	- mg/L			
農091 プロチオホス	0.007 mg/L 以下	- mg/L			
農092 プロピコナゾール	0.05 mg/L 以下	- mg/L			
農093 プロピザミド	0.05 mg/L 以下	- mg/L			
農094 プロベナゾール	0.03mg/L以下	- mg/L			
農095 プロモブチド	0.1 mg/L 以下	0.001未満 mg/L			

備考

※1 アミノ体を除く                      ※2 農薬7種 (ジネブ、ジラム、チウラム、プロピネブ、ポリカーバメート、マンゼブ及びマンネブ)

検査期間    令和6年6月10日                      ~                      令和6年6月17日  
 検査機関    福岡地区水道企業団 施設部 水質センター  
 検査責任者   杉山 明子

提出された試料について検査した結果は上記のとおりです。  
 〒816-0971 大野城市牛頸一丁目1-1  
 福岡地区水道企業団 施設部 水質センター所長

杉山 明子